水質検査結果一覧（斜里町ウトロ簡易水道）

令和3年11月分

水道名	ウトロ簡易水道	浄水場名	ウトロ浄水場		
水源名	ペレケ川	水源種別	表流水（自流）		
浄水方法	膜ろ過＋次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑ	採水日	2021年11月17日		
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

番号	項目名	基準値	浄水1 浄水場系統	浄水2 香川配水池系統	原水		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	8		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出		
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.07	0.06	0.07		
4	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	0.01	0.02		
5	塩化物イオン	200mg/l以下	7.6	7.7	5.5		
6	有機物（全有機炭素）TOC	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.5		
7	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.5		
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	※		
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
10	色度	5度以下	<1	<1	2		
11	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2		
12	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.22	0.17			