水 質 検 査 結 果 一 覧 （ 斜 里 町 上 水 道 ）

令和4年8月分

水道名	斜里町上水道	浄水場名	来運浄水場
水源名	猿間川支流フカバ川	水源種別	湧 水
浄水方法	次亜塩素酸ナトリウム消毒	採水日	2022年8月16日
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番号	項目名	基準値	浄水	原水			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.03	1.04			
4	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01			
5	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.1			
6	有機物(全有機炭素)TOC	3.0mg/l以下	<0.3	<0.3			
7	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0			
8	味	異常でないこと	異常なし	※			
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
10	色度	5度以下	<1	<1			
11	濁度	2度以下	<0.1	<0.1			
12	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.15				
13	1，2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004				
14	トルエン	0.4mg/l以下	<0.001				
15	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	<0.005				
16	1，1，1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.0005				
17	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.001				
18	臭気強度(TON)	3以下	<1				
19	従属栄養細菌	2,000CFU/ml以下	2,200				
20	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.001				
21	大腸菌数(MPN/100ml)	基準なし		0			
22	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	基準なし		0			
23	クリプトスポリジウム(個/10L)	基準なし		0			
24	ジアルジア(個/10L)	基準なし		0			