水質検査結果一覧（斜里町ウトロ簡易水道）

令和4年8月分

水道名	ウトロ簡易水道	浄水場名	ウトロ浄水場	
水源名	ペレケ川	水源種別	表流水（自流）	
浄水方法	膜ろ過＋次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑ	採水日	2022年8月16日	
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

番号	項目名	基準値	浄水1 浄水場系統	浄水2 香川配水池系統	原水		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	760		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出		
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.11	0.10	0.12		
4	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	0.01	0.36		
5	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.3	4.3		
6	有機物（全有機炭素）TOC	3.0mg/l以下	0.4	0.5	2.4		
7	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.6		
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	※		
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
10	色度	5度以下	<1	<1	7		
11	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	2.2		
12	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.23	0.18			
13	1，2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	<0.0004				
14	トルエン	0.4mg/l以下	<0.001				
15	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/l以下	<0.005				
16	1，1，1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	<0.0005				
17	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	<0.001				
18	臭気強度（TON）	3以下	<1				
19	従属栄養細菌	2,000CFU/ml以下	1				
20	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	<0.001				
21	大腸菌数（MPN/100ml）	基準なし			980		
22	嫌気性芽胞菌数（個/100ml）	基準なし			5		
23	クリプトスポリジウム（個/10L）	基準なし			0		
24	ジアルジア（個/10L）	基準なし			0		