水質検査結果一覧（斜里町ウトロ簡易水道）

令和6年3月分

水道名	ウトロ簡易水道	浄水場名	ウトロ浄水場
水源名	ペレケ川	水源種別	表流水（自流）
浄水方法	膜ろ過＋次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑ	採水日	2024年3月18日
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番号	項目名	基準値	浄水1 浄水場系統	浄水2 香川配水池系統	原水		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	2		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.08	0.09	0.11		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		<0.05	<0.05		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		<0.02	<0.02		
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		<0.0002	<0.0002		
15	1，4ージオキサン	0.05mg/l以下		<0.001	<0.001		
16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04mg/l以下		<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下		<0.0005	<0.0005		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		<0.0005	<0.0005		
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		<0.001	<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/1以下		<0.001			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.001			
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002			
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下		<0.001			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下		0.002			
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.003			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		0.003	<0.002		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01	<0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	0.04	<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		0.003	<0.001		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		6.4	5.9		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		<0.001	<0.001		
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.6	6.2		
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		47.1	46.0		
40	蒸発残留物	500mg/l以下		95	92		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		<0.02	<0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		<0.000001	<0.000001		
43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		<0.002	<0.002		
45	フェノール類	0.005mg/l以下		<0.0005	<0.0005		
46	有機物（全有機炭素）TOC	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.5		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.5		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	※		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	<1	<1	<1		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1		
52	アンモニア態窒素	基準なし		<0.05	<0.05		
	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.11	0.23			