水 質 検 査 結 果 一 覧 （ 斜 里 町 上 水 道 ）

令和3年6月分

水道名	斜里町上水道	浄水場名	来運浄水場		
水源名	猿間川支流フカバ川	水源種別	湧　水		
浄水方法	次亜塩素酸ナトリウム消毒	採水日	2021年6月22日		
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

番号	項　目　名	基 準 値	浄水 結果値	原水 結果値			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
3	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002				
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.82	0.81			
6	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				
7	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.001				
8	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				
9	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.001				
10	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
11	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				
12	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
13	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.001				
14	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				
15	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.003				
17	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.01	<0.01			
18	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	8.6			
19	蒸発残留物	500mg/l以下	119				
20	有機物(全有機炭素)TOC	3.0mg/l以下	<0.3	<0.3			
21	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2			
22	味	異常でないこと	異常なし	※			
23	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
24	色度	5度以下	<1	<1			
25	濁度	2度以下	<0.1	<0.1			
	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.21				
	大腸菌数(MPN/100ml)	基準なし		0			
	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	基準なし		0			