# 水質検査結果一覧（斜里町ウトロ簡易水道）

令和3年7月分

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 水道名 | ウトロ簡易水道 | 浄水場名 | ウトロ浄水場 | |
| 水源名 | ペレケ川 | 水源種別 | 表流水（自流） | |
| 浄水方法 | 膜ろ過＋次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑ | 採水日 | 2021年7月8日 | |
| 検査機関名 | (財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター | | | |

| 番号 | 項目名 | 基準値 | 浄水1 浄水場系統 | 浄水2 香川配水池系統 | 原水 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ml中100以下 | 2 | 0 | 62 | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 検出 | | |
| 3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | | |
| 4 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | | |
| 5 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7.0 | 7.3 | 4.7 | | |
| 6 | 有機物（全有機炭素）TOC | 3.0mg/l以下 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | | |
| 7 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | | |
| 8 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | ※ | | |
| 9 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | |
| 10 | 色度 | 5度以下 | <1 | <1 | 3 | | |
| 11 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | | |
| 12 | 遊離残留塩素 | 1.0mg/l以下 | 0.21 | 0.15 | | | |