水 質 検 査 結 果 一 覧 （ 斜 里 町 上 水 道 ）

令和4年2月分

水道名	斜里町上水道		浄水場名	来運浄水場	
水源名	猿間川支流フカバ川		水源種別	湧　水	
浄水方法	次亜塩素酸ナトリウム消毒		採水日	2022年2月15日	
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				

番号	項　目　名	基 準 値	浄水	原水			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.92	0.93			
4	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01			
5	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.5			
6	有機物(全有機炭素)TOC	3.0mg/l以下	<0.3	<0.3			
7	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1			
8	味	異常でないこと	異常なし	※			
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
10	色度	5度以下	<1	<1			
11	濁度	2度以下	<0.1	<0.1			
12	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.14				