水 質 検 査 結 果 一 覧 （ 斜 里 町 上 水 道 ）

令和6年6月分

水道名	斜里町上水道	浄水場名	来運浄水場
水源名	猿間川支流フカバ川	水源種別	湧 水
浄水方法	次亜塩素酸ナトリウム消毒	採水日	2024年6月18日
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番号	項目名	基準値	浄水	原水			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.21	1.21			
5	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				
6	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				
7	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002				
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
10	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				
11	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				
14	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.003				
16	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01			
17	塩化物イオン	200mg/l以下	7.9	7.8			
18	蒸発残留物	500mg/l以下	117				
19	有機物(全有機炭素)TOC	3.0mg/l以下	<0.3	<0.3			
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1			
21	味	異常でないこと	異常なし				
22	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
23	色度	5度以下	<1	<1			
24	濁度	2度以下	<0.1	<0.1			
25	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.2				
	大腸菌数(MPN/100ml)	基準なし		0			
	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	基準なし		0			