## 水質検査結果一覧(斜里町上水道)

令和7年5月分

 11/11/1-1-10/1	<i>J</i> J						
水		道		名	斜里町上水道	浄水場名	来運浄水場
水		源		名	猿間川支流フカバ川	水源種別	湧 水
净	水		 方	 法	次亜塩素酸ナトリウム消毒	採水日	2025年5月20日
検	査	機	関	名	(一財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番	項目名	基 準 値	浄水	原水		
号				<b>冰小</b>		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	1		
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出		
$\frac{3}{4}$	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 鉄及びその化合物	10mg/以下	0.96 <0.01	0.96		
5	塩化物イオン	0.3mg/l以下 200mg/l以下	8.1	<0.01 8.0		
	有機物(全有機炭素)TOC	3.0mg/以下	<0.3	<0.3		
	pH <sup>fi</sup>	5.8以上8.6以下	7.1	7.1		
8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	異常でないこと	異常なし			
9	臭気	異常でないこと		異常なし		
	色度	5度以下	<1	<1		
11	濁度 ************************************	2度以下	<0.1	<0.1		
	遊離残留塩素 大腸菌数(MPN/100ml)	1.0mg/l以下 基準なし	0.1	0		
		基準なし		0		
	クリプトスポリジウム(個/10L)	基準なし		0		
	ジアルジア(個/10L)	基準なし		0		