水 質 検 査 結 果 一 覧 （ 斜 里 町 上 水 道 ）

令和7年3月分

水道名	斜里町上水道	浄水場名	来運浄水場
水源名	猿間川支流フカバ川	水源種別	湧　水
浄水方法	次亜塩素酸ナトリウム消毒	採水日	2025年3月4日
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		

番号	項目名	基準値	浄水	原水			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.91	0.90			
5	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				
6	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				
7	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002				
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
10	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				
11	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001				
14	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.003				
16	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01			
17	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	7.8			
18	蒸発残留物	500mg/l以下	112				
19	有機物（全有機炭素）TOC	3.0mg/l以下	<0.3	<0.3			
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1			
21	味	異常でないこと	異常なし				
22	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
23	色度	5度以下	<1	<1			
24	濁度	2度以下	<0.1	<0.1			
	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.1				

水質検査結果一覧（斜里町ウトロ簡易水道）

令和7年3月分

水道名	ウトロ簡易水道	浄水場名	ウトロ浄水場	
水源名	ペレケ川	水源種別	表流水（自流）	
浄水方法	膜ろ過＋次亜塩素ﾅﾄﾘｳﾑ	採水日	2025年3月4日	
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

番号	項目名	基準値	浄水1 浄水場系統	浄水2 香川配水池系統	原水		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	4		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出		
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.15	0.15	0.15		
5	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			
6	クロロ酢酸	0.02mg/1以下		<0.002			
7	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.001			
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		<0.002			
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			
10	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			
11	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.002			
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下		<0.002			
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下		0.001			
14	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.003			
16	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜0.01	0.02	<0.01		
17	塩化物イオン	200mg/l以下	8.2	8.1	6.0		
18	蒸発残留物	500mg/l以下		90			
19	有機物（全有機炭素）TOC	3.0mg/l以下	<0.3	<0.3	0.5		
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4		
21	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
22	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
23	色度	5度以下	<1	<1	2		
24	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1		
	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.1	0.1			

水質検査結果一覧（斜里町峰浜専用水道）

令和7年3月分

水道名	峰浜専用水道	浄水場名	峰浜浄水場	
水源名	マクシベツ川	水源種別	湧　水	
浄水方法	次亜塩素酸ナトリウム消毒	採水日	2025年3月18日	
検査機関名	(財)北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

番号	項目名	基準値	浄水	原水			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出			
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.51	0.50			
5	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				
6	クロロ酢酸	0.02mg/1以下	<0.002				
7	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001				
8	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002				
9	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
10	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				
11	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001				
12	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	<0.002				
13	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	<0.001				
14	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001				
15	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.003				
16	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	0.02			
17	塩化物イオン	200mg/l以下	8.1	8.0			
18	蒸発残留物	500mg/l以下	90				
19	有機物(全有機炭素)TOC	3.0mg/l以下	<0.3	<0.3			
20	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1			
21	味	異常でないこと	異常なし				
22	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
23	色度	5度以下	<1	<1			
24	濁度	2度以下	<0.1	<0.1			
	遊離残留塩素	1.0mg/l以下	0.20				
	大腸菌数(MPN/100ml)	基準なし		0			
	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	基準なし		0			