

「斜里下水道施設」施設の現況



写真2 斜里終末処理場

斜里終末処理場 (斜里町字以久科北27番地)		
着	工	昭和 60年度
完	了	昭和 62年度
共	用	昭和 62年度
増	設	平成 4年度
増	設	平成 5年度
増	設	平成 6年度
現	有	5,240m ³ /日
処	理	標準活性汚泥法



写真2 斜里第2中継ポンプ場

斜里第2中継ポンプ場 (斜里町前浜町4番地)		
着	工	昭和 57年度
完	了	昭和 61年度
共	用	昭和 62年度
揚	水	2.0m ³ /分
	能	(2台)
	力	



写真3 斜里第4中継ポンプ場

斜里第4中継ポンプ場 (斜里町朝日町19番地)		
着	工	昭和 63年度
完	了	昭和 63年度
共	用	平成 元年度
揚	水	1.8m ³ /分
		(2台)
能	力	2.0m ³ /分
		(2台)

「ウトロ下水道施設」施設の現況



写真1 ウトロ下水処理場

ウトロ下水処理場 (斜里町ウトロ西)		
着工	平成 11年度	
完了	平成 13年度	
共用開始	平成 14年度	
増設着工	平成 19年度	
増設完了	平成 20年度	
増設分供用開始	平成 21年度	
現有処理能力	2,150m ³ /日	
処理方法	活性汚泥法	



写真2 ウトロ中央ポンプ所発電機室

ウトロ中央ポンプ所 (斜里町ウトロ東)		
着工	平成 13年度	
完了	平成 13年度	
共用開始	平成 14年度	
揚水能力	1.8m ³ /分	
発電能力	75.0KVA (1基)	
揚水能力	1.8m ³ /分 (2台)	